



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ**  
**ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ**  
ΔΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΤΑΧ.Δ/ΣΗ : Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1,ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 185 35  
ΠΛΗΡΟΦΟΡ : Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 4191869  
FAX : 4137997

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Φεβρ.2002  
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4231/21/2002

ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης (E.E.B.D.)  
ΣΧΕΤ : 4231/102/2001/30-10-2001 Εγκύκλιος ΚΕΕΠ/ΔΜΚ

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου επισυνάπτουμε τους παρακάτω πίνακες που αφορούν στον αριθμό και στη θέση των αναπνευστικών συσκευών διαφυγής ανάγκης με τις οποίες πρέπει να εφοδιασθούν όλα τα πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και εμπίπτουν στις διατάξεις της Δ.Σ. SOLAS μέχρι την πρώτη επιθεώρησή τους μετά την 01.07.2002, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τροποποιημένου κεφαλαίου II-2 της Δ.Σ. SOLAS [Απόφαση IMO MSC 99(73)] :

### 1. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ (Κατασκευής πριν από την 01.07.2002)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΘΕΣΗ
Χώροι ενδιαίτησης και υπηρεσίας	<36 επιβ.: <b>2</b> (δύο) για κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη  >36 επιβ.: <b>4</b> (τέσσερεις) για κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη	Κατανεμημένες σε εμφανείς θέσεις πλησίον εξόδων διαφυγής
Χώροι μηχανών (κατ. Α και άλλοι χώροι μηχανών όπου απασχολείται κανονικά προσωπικό)	<b>1</b> (μία) για κάθε έξοδο διαφυγής <b>1</b> (μία) για κάθε χώρο ελέγχου <b>1</b> (μία) για κάθε εργαστήριο  Συνολικά όχι λιγότερες από τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται κανονικά στους χώρους αυτούς	Σε εμφανείς θέσεις πλησίον των εξόδων διαφυγής από τους χώρους μηχανών και στους χώρους ελέγχου και εργαστηρίων (εάν υπάρχουν)
Αμοιβές συσκευές	-	-
Ένδειξη συσκευών επί του Σχεδίου Ελέγχου Πυρκαϊάς	Αναφέρονται μόνο οι συσκευές χώρων μηχανών	

ΜΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΘΕΣΗ
Χώροι ενδιαίτησης και υπηρεσίας	2 (δύο)	Κατανεμημένες σε εμφανείς θέσεις πλησίον εξόδων διαφυγής
Χώροι μηχανών (κατ. Α και άλλοι χώροι μηχανών όπου απασχολείται κανονικά προσωπικό)	1 (μία) για κάθε έξοδο διαφυγής 1 (μία) για κάθε χώρο ελέγχου 1 (μία) για κάθε εργαστήριο  Συνολικά όχι λιγότερες από τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται κανονικά στους χώρους αυτούς	Σε εμφανείς θέσεις πλησίον των εξόδων διαφυγής από τους χώρους μηχανών και στους χώρους ελέγχου και εργαστηρίων (εάν υπάρχουν)
Αμοιβές συσκευές	-	-
Ένδειξη συσκευών επί του Σχεδίου Ελέγχου Πυρκαϊάς	Αναφέρονται μόνο οι συσκευές χώρων μηχανών	

## 2. ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ (Κατασκευής την ή μετά την 01.07.2002)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΘΕΣΗ
Χώροι ενδιαίτησης και υπηρεσίας	<36 επιβ.: 2 (δύο) για κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη  >36 επιβ.: 4 (τέσσερις) για κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη	Κατανεμημένες σε εμφανείς θέσεις πλησίον εξόδων διαφυγής
Χώροι μηχανών (κατ. Α και άλλοι χώροι μηχανών όπου απασχολείται κανονικά προσωπικό)	1 (μία) για κάθε έξοδο διαφυγής 1 (μία) για κάθε σταθμό ελέγχου 1 (μία) για κάθε εργαστήριο  Συνολικά όχι λιγότερες από τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται κανονικά στους χώρους αυτούς	Σε εμφανείς θέσεις πλησίον των εξόδων διαφυγής από τους χώρους μηχανών και στους χώρους ελέγχου και εργαστηρίων (εάν υπάρχουν)
Αμοιβές συσκευές	2 (δύο) για τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας	Σε ασφαλή προσβάσιμη θέση (γέφυρα, σταθμοί πυρασφαλείας, σταθμοί ελέγχου)
Ένδειξη συσκευών επί του Σχεδίου Ελέγχου Πυρκαϊάς	Αναφέρονται μόνο οι συσκευές χώρων μηχανών	

ΜΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΘΕΣΗ
Χώροι ενδιαίτησης και υπηρεσίας	2 (δύο)	Κατανεμημένες σε εμφανείς θέσεις πλησίον εξόδων διαφυγής
Χώροι μηχανών (κατ. Α και άλλοι χώροι μηχανών όπου απασχολείται κανονικά προσωπικό)	1 (μία) για κάθε έξοδο διαφυγής 1 (μία) για κάθε χώρο ελέγχου 1 (μία) για κάθε εργαστήριο  Συνολικά όχι λιγότερες από τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται κανονικά στους χώρους αυτούς	Σε εμφανείς θέσεις πλησίον των εξόδων διαφυγής από τους χώρους μηχανών και στους χώρους ελέγχου και εργαστηρίων (εάν υπάρχουν)
Αμοιβές συσκευές	1 (μία) για τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας	Σε ασφαλή προσβάσιμη θέση (γέφυρα, σταθμοί πυρασφαλείας, σταθμοί ελέγχου)
Ένδειξη συσκευών επί του Σχεδίου Ελέγχου Πυρκαϊάς	Αναφέρονται μόνο οι συσκευές χώρων μηχανών	

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παραπάνω κατά τον εφοδιασμό και τοποθέτηση επί των πλοίων των αναπνευστικών συσκευών διαφυγής ανάγκης.

Ο Κλαδάρχης

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΓΙΟΜΕΛΑΚΗΣ Ν.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

### Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  
Ακτή Μιαούλη 85 Πειραιάς 185 38
- Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών πλοίων  
Ακτή Μιαούλη 87 Πειραιάς 185 38
- Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοίας  
Ακτή Ποσειδώνος & Αριστείδου 15 Πειραιάς 185 31
- Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φ/Γ Πλοίων  
Μπουμπουλίνας 5 Πειραιάς 185 35
- Ελληνικός Νηογνώμων  
Ακτή Μιαούλη 17-19 Πειραιάς 185 35

Ακριβές αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

6. American Bureau of Shipping  
Φιλελλήνων 1-3 Πειραιάς 185 36
7. Bureau Veritas  
Ακτή Μιαούλη 85 Πειραιάς 185 38
8. Det Norske Veritas  
Ακτή Κονδύλη 26-28 Πειραιάς 185 45
9. Germanischer LLOYD  
Ακτή Μιαούλη 91 Πειραιάς 185 38
10. LLOYD'S Register of shipping  
Ακτή Μιαούλη 87 Πειραιάς 185 38
11. Nippon Kaiji Kyokai  
Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς 185 35
12. Registro Italiano Navale  
Μπουμπουλίνας 20 Πειραιάς 185 35
13. Korean Register of Shipping  
Ηρώων Πολυτεχνείου 62 Πειραιάς 185 35

#### B. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Με επισυναπτόμενα)

1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος  
Ακτή Μιαούλη 85 Πειραιάς 185 38
2. Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος  
Ελ. Βενιζέλου 14 Πειραιάς 185 31
3. Σωματείο ναυτικών πρακτόρων Αττικής Πειραιά (ΣΩΝΠΑΠ)  
Ακτή Μιαούλη 17-19 Πειραιάς 185 35
4. Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού  
Δ. Γούναρη 2 Πειραιάς 185 31

#### Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ( με επισυναπτόμενα)

1. YEN/ Γρ. κ. YEN (υ.τ.α.)
2. YEN/ Γρ. κ. Γ.Γ. (υ.τ.α.)
3. YEN/ Γρ. κ. ΑΛΣ (υ.τ.α.)
4. YEN/ Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ (υ.τ.α.)
5. YEN/ΚΕΕΠ/ΔΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
6. YEN/ΤΥΔΗΣ